

廃棄物焼却施設維持管理に関する計画

排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値	排ガス	ばいじん	0.25 g/Nm ³ 以下
		硫黄酸化物	K値：8.76 以下
		窒素酸化物	250 ppm 以下
		塩化水素	700 mg/Nm ³ 以下
		ダイオキシン類	10 ng・TEQ/Nm ³ 以下
	騒音	昼	75 dB
		夜	70 dB
	振動	昼	75 dB
		夜	70 dB

※各数値については法律により定められている排出基準・基準値を設定しています。